



母线槽 Ie=4000A 100kA						
主 电 路						
零母线 Ie=2000A 100kA						
配电柜编号		301/2AA4	301/2AA3	301/2AA2	301/2AA1	
抽屉编号/ 占用小室高度模数 详见低压柜柜面布置图						
回路编号及电路图 见盘面说明						
配电装置内设备	刀开关/ 刀熔开关					
	熔断器					
	断路器		T5H630 PR221DS-LS/1630 3P	OS630D03P	OS630D03P	E4N 4000 T L SIG WHR 4P +YU-AC380V
	接触器					
	电动机保护器/ 热继电器					
	电容器 电抗器					
	软启动器/ 变频器					
	电流互感器		3 BH-0.66 4000/5A	3 BH-0.66 600/5A	3 BH-0.66 600/5A	4 BH-0.66 4000/5A
	电压表					
	电流表					WK-R(TH) (温湿度控制器)
用电设备或馈电回路	位 号					
	型 号		12*PQactiF-M 40A 1*PQactiF-M 20A	6*CLMR7% 50kvar 400V	6*CLMR7% 50kvar 400V	
	额定容量(kW)需要容量(kW)		400V/500A-PQactiF	CLMR-300kvar	CLMR-300kvar	
	额定电流(A) 计算电流(A)					
	名 称		谐波控制柜 (成套设备) 500A	低压无功补偿装置 成套设备	低压无功补偿装置 成套设备	I段进线柜 1000*1000*2200 (长*宽*高) 长整时整定: Ir1=0.8In, 1.5Ir1t1=15s 短整时整定: Ir2=3.0In, t2=0.4s 短路瞬整定: Ir2=6.0In
	备 注		1200*1000*2200 (长*宽*高)	800*1000*2200 (长*宽*高)	800*1000*2200 (长*宽*高)	

		DR-YL-014	DR-YL-013b	DR-YL-013a	DR-YL-011
--	--	-----------	------------	------------	-----------

东华工程科技股份有限公司 中国化学 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.		工程PROJECT 60kt/a VAE装置
设计DESIGNED 制图DRAWN 审核CHECKED 审核APPROVED 审定AUTHORIZED		装置JOB VAE装置
比例SCALE / 版次ISSUE 0 修改REV 0 日期DATE		工序SUBJOB 动力中心? 301?
阶段PHASE 施工图		
动力系统图二		